



### BIJLAGE III Brandreactie bekleding materiaal lunaparken

	Vloer- bedek- kingen	Bekleding verticale wanden	Plafonds en valse plafonds
Technische lokalen en ruimten			
Parkeerruimten			
Collectieve keuken	Ao	Ao	Ao
Machinekamers en schachten - van liften en goederenliften - hydraulische liften	A2 <sub>FL-s2</sub>	A2-s3,d2	A -s3,d0
Binnentrappenhuizen (met inbegrip van sassen en overlopen)			
Evacuatiewegen	A2	A1	A1
Overlopen, liftkooien en goederen- Liften	C <sub>FL-s2</sub>	C-s2,d2	C-s2,d0
Conferentiezalen, restaurants, drankgelegenheden, bars, speelzalen	A3 D <sub>FL-s2</sub>	A2 C-s2,d2	A1 C-s2,d0
Alle andere lokalen die hier- boven niet vermeld werden	A3 E <sub>FL</sub>	A1 E,d2	A1 E,d2

Ao niet brandbaar

- A1 - K11 niet ontvlambaar FR proef
- K11 zeer trage vlamvoortplanting E proef
- A2 - K12 moeilijk ontvlambaar FR proef
- K12 trage vlamvoortplanting E proef
- A3 middelmatig ontvlambaar

De valse plafonds hebben een stabiliteit bij brand van EI30

De klassen A0 – A3 gelden voor bestaande inrichtingen.  
De nieuwe klassen A2<sub>FL-s2</sub> e.v. gelden voor nieuwe inrichtingen